



Bodenlehenstraße 15
5500 Bischofshofen
Telefon: 06462 32852
E-Mail: office@whu-lab.at
Web: www.whu-lab.at

Bestätigung 21230681a

Eignung zur Luftdesinfektion

Die oben angeführte Prüfstelle W.H.U. GmbH bestätigt, dass das
Luftdesinfektionsverfahren

Oxytec CLEANAIR SKY

vertrieben von der

Gesellschaft für Wassertechnik Schwimmbad und Therme GmbH

Gewerbestrasse 11

2601 Sollenau

Österreich

unter den im Prüfbericht bzw. Gutachten genannten Bedingungen (innerhalb von 50
Minuten bei 10fachem Luftdurchsatz, Prüfstamm: E. hirae)

zu einer deutlichen Reduktion von Mikroorganismen in der Raumluft
(>99,8% bzw. >2,8log)

führt.

Details sind dem Gutachten 21230681 und dem Prüfbericht 21230601 zu entnehmen.

Bischofshofen, am 07.07.2021

Dr. Arno Sorger
Inspektor, Technischer Leiter